

De heer G. Brouwers
Raadhuisstraat 91
6336 VK HULSBERG

N.V. Nederlandse Gasunie

Postbus 19
9700 MA Groningen
Concourslaan 17
T (050) 521 91 11
F (050) 521 19 99
E communicatie@gasunie.nl
Handelsregister Groningen 02029700
www.gasunie.nl

Datum
26 mei 2009

Doorkiesnummer
0570-696238

Ons kenmerk
TAJO 09.B.2441

Uw kenmerk

Onderwerp
Bouwplan Ruimte voor Ruimte, Haelerweg te Horn, gemeente Leudal

Geachte heer Brouwers ,

Naar aanleiding van het door u toegezonden bouwplan voor de Haelerweg te Horn treft u hieronder een advies aan, betreffende externe veiligheidsaspecten, gerelateerd aan onze aardgastransportleiding. Dit advies is gebaseerd op het nieuwe externe veiligheidsbeleid van het ministerie van VROM, zoals dat naar verwachting in 2009 in werking zal treden middels de AMvB Buisleidingen. De circulaire "Zonering langs hoge druk aardgastransportleidingen" uit 1984 zal dan komen te vervallen. Waarschijnlijk zal genoemde circulaire op termijn worden opgevolgd door een tijdelijk nieuwe circulaire tot het moment dat voornoemde AMvB in werking is getreden.

Onderstaande informatie betreft het groepsrisico en het plaatsgebonden risico. U kunt de onderstaande afstanden gebruiken bij de verantwoording van het groepsrisico bij uw verdere planontwikkeling.

Groepsrisico:

Leiding Z-513-01-KR-013, diameter 8", ontwerpdruk 40 bar.

- De 1% letaliteitgrens (9,8 kW/M2 contour) van deze leiding ligt op 95 meter. De planontwikkeling vindt dus plaats binnen de invloedssfeer van deze leiding.
- De 100% letaliteitgrens (35 kW/m2 contour) ligt op 50 meter van de leiding. Gezien de minimale toename van het groepsrisico, met circa 4 permanent verblijvende personen, is een groepsrisicoberekening niet noodzakelijk. Voor de Externe Veiligheid is de gemeente Leudal bevoegd gezag.

Plaatsgebonden risicocontour

Wij hebben ten behoeve van het bouwplan gekeken of de plaatsgebonden risicocontouren van de betrokken leidingen een knelpunten opleveren. Uit deze inventarisatie blijkt dat er zich geen kwetsbare objecten bevinden binnen de PR-10-6 contour van de leiding. Dit betekent dat het plaatsgebonden risico geen belemmering vormt voor realisatie van het plan.

Belemmerde strook

De leiding is onder andere gelegen in een gebied waarvoor zodanige bestemmingen gelden dat het oprichten van bouwwerken en/of het aanbrengen van beplanting op grond van de regels in het bestemmingsplan is toegestaan. Wellicht ten overvloede willen wij u er op wijzen dat, ter waarborging van een veilig en bedrijfszeker gastransport en ter beperking van gevaar voor personen en goederen in de directe omgeving van de leiding, onderstaande

Datum: 26 mei 2009

Ons kenmerk: TAJ0 09.B.2441

Onderwerp: Bouwplan Ruimte voor Ruimte, Haelerweg te Horn, gemeente Leudal

activiteiten binnen een afstand van 4 meter ter weerszijden van de hartlijn van de leiding (belemmerde strook), niet zijn toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de leidingbeheerder.

- het oprichten van enig bouwwerk
- het aanbrengen van diepwortelende en/of hoogopgaande beplanting waaronder bijvoorbeeld rietbeplanting.
- het wijzigen van het maaiveldniveau door ontgroning of ophoging;
- het verrichten van grondroeractiviteiten (b.v. het aanbrengen van rioleringen, kabels, leidingen en drainage) anders dan normaal spit- en ploegwerk;
- diepploegen;
- het aanbrengen van gesloten verhardingen;
- het permanent opslaan van goederen waaronder ook begrepen het opslaan van afvalstoffen;
- het aanleggen van waterlopen of het vergraven, verruimen of dempen van bestaande waterlopen;
- het plaatsen van onroerende objecten zoals lichtmasten, wegwijzers en ander straatmeubilair
- het indrijven van voorwerpen in de bodem;

N.B.

Een kopie van deze brief is verzonden naar de gemeente Leudal t.n.v. de heer J. Hannen.

Mocht u nog nadere vragen hebben over overige zaken dan verzoeken wij u contact op te nemen met ondergetekende.

Hoogachtend,

i.o. 

G.M. Valkenburg

Tracébeheerder

Bijlage: Gasnietekening Z-513-01-KR-013, wijz. 4